



CENTRE TECHNIQUE  
TUILES ET BRIQUES

## ATTESTATION D'ESSAI CONFORME

N° Dossier: 51989

Référence N°: 51989-2

Le Centre Technique des Tuiles et Briques atteste que l'échantillon désigné ci-après:  
Tuiles canal

Référencées de 1P à 10P par le laboratoire

Marquage: JOYAT 33 CEZAC 04 05

Demandeur / Client: Tuilerie JOYAT  
Bousquet  
33620 CEZAC

Réceptionné le : 22/07/05

Soumis à l'essai d': IMPERMEABILITE

dans les conditions prévues par la Méthode 1 de la Norme NF EN 539-1 - Décembre 1994.

que les résultats obtenus sont conformes aux spécifications correspondantes de la Norme  
NF EN 1304 de décembre 1998.

CLAMART le: 22/07/05

NOTA:

Les essais donnant lieu à la délivrance de  
la présente attestation portent sur un  
échantillon fourni au laboratoire. Leur  
représentativité est liée à celle de  
l'échantillon et ne peut être étendue à une  
population dont est issu l'échantillon que si  
l'homogénéité de cette population peut  
être vérifiée.

Le Chef du Service Céramique

L. ANDRIAMITANTSOA

La reproduction de cette attestation n'est autorisée que sous la forme de fac-similé

Page 1/1